



分庁舎 地下1階平面図

分庁舎 1階平面図

- ※1 地下1階廊下配管時に天井の一部撤去・復旧を要す。
- ※2 地下1階廊下の一部、1階倉庫内に存置された既存冷媒配管があります。(図示)冷媒配管(9.52Φ、25.4Φ)×2
- ※3 店舗床下の既存給水管メンテナンス用に床下点検口を1箇所新設すること。
(点検口設置場所については施工前に協議のこと)
- ※4 空調室外機の設置場所、及び外壁貫通処理方法は施工前に協議のこと。
- ※5 空調機(室内外共)に接地を行うこと。
- ※6 天井内設備用に天井点検口を1箇所新設すること。