凡例

記号	名称	摘要	備考
	電灯分電盤		
F	誘導灯信号装置	消灯・点滅用	
	火災報合壁	機器・火災報知設備工事	
	非常用照明専用器具	電池内蔵型	
	避難口誘導灯	電池内蔵型	
	避難口誘導灯（点滅型）	電池内蔵型	機記「埋」は壁埋込
FW	誘導灯用点滅装置	防塵・防雨型	
	通路誘導灯	電池内蔵型 片面	
	通路誘導灯	電池内蔵型 両面	
	階段非常照明	電池内蔵型	
	電源供給区分線		
	配管配線 天井・壁いんぺい		
	ケーブル配線 ころがし		
	立上げ・素通し・引下げ		
非101	回路番号	AC1φ100V 主幹1次側	
制101	回路番号	AC1φ100V	

注記

1） 図中特記なき配管配線サイズは下記による。

	EM−IE 2.0×2	保護管（PF16）
	EM−IE 2.0×3	保護管（PF16）
	EM−EEF2.0−2C	保護管（PF16）
	EM−EEF2.0−3C	保護管（PF22）
AE	EM−AE1.2−2C	保護管（PF16）

2） ケーブルころがし配線において壁内への立上げ・引下げ及び貫通部については保護管を使用すること。

3） 防火区画（令１１４条区画を含む）を貫通する箇所については、防火区画貫通処理（国土交通大臣認定工法）施すこと。

4） 非常照明点検用リモコンを１台納入のこと。





株式会社
寺田 大塚 小林 計画同人
一級建築士事務所
神奈川県知事登録 第11279号
TEL 045−222−7686
● 管理建築士 寺田芳朗
一級建築士 132871号

（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設建設（電気設備）工事

非常照明・誘導灯設備 ピット・B1階配線図

ARC	P&D−DRA	STR	EQU−MEQU−E
寺田	小林・中野 松村	山口 安藤	長嶋 上野 松本

0123

A3：1/200
A1：1/100

E20