

凡例

記号	名称	摘要
	電灯分電盤	
	ベース照明	
	ダウンライト	
	ユニバーサルダウンライト	
	照明（ブラケット）	
	照明（ミラー灯）	
	照明（棚下灯）	スイッチ付
BL	照明（ブラケット）	
FL	照明（フットライト）	
	埋込スイッチ 1P15A×1	
3	埋込スイッチ 3P15A×1	
4	埋込スイッチ 4P15A×1	
WP	防水スイッチ 1P15A×1	
3WP	防水スイッチ 3P15A×1	
4WP	防水スイッチ 4P15A×1	
L	埋込スイッチ 1P 4A×1	確認表示灯付
L3	埋込スイッチ 3P 4A×1	確認表示灯付
L4	埋込スイッチ 4P 4A×1	確認表示灯付
Rn	リモコンスイッチ	※nは回路数を示す
	調光器	LED用
Rn	調光器（リモコン用）	※nは回路数を示す
	人感センサー親機	DGI-N
	人感センサー親機	換気扇選択OFF機能付
	人感センサー子機	
F	人感センサー子機	親機3系統連動形 換気扇連動端子付
	照明制御コントローラ	DGI-A
AS	自動点滅器	
	壁付埋込コンセント	2P15A E付×1 FL+2000
	配線ダクト（直付）	100V15AE付、付属品共、長さ指記
	2種金属線ぴ	40×30
	アウトレットボックス	
	プルボックス	※サイズおよび仕様は注記による
	電業供給区分線	
	配管配線　天井・壁いんぺい	
	ケーブル配線　ころがし	
	立上げ・素通し・引下げ	
10n	回路番号	AC1φ100V　n：数字（101～）
20n	回路番号	AC1φ100V　n：数字（201～）

注記

1）　図中特記なき配管配線サイズは下記による。

2.0	EM-EEF2.0-3C	保護管（PF22）
	EM-EEF1.6-2C	保護管（PF16）
	EM-EEF1.6-3C	保護管（PF22）
4	EM-EEF1.6-2C×2	保護管（PF28）
5	EM-EEF1.6-2C+3C	保護管（PF28）
6	EM-EEF1.6-3C×2	保護管（PF28）
R	EM-CPEE0.9-1P	保護管（PF16）
A	EM-EEF1.6-3C	保護管（PF22）
	EM-CPEE0.9-1P	保護管（PF16）
2.0	EM-IE2.0×3	（PF16）
	EM-IE1.6×2	（PF16）
	EM-IE1.6×3	（PF16）
4	EM-IE1.6×4	（PF22）
5	EM-IE1.6×5	（PF22）
6	EM-IE1.6×6	（PF22）
	EM-IE1.6×2	（PF16）
	EM-IE1.6×3	（PF16）
2.0	EM-IE2.0×3	（E19）
	EM-IE1.6×2	（E19）
	EM-IE1.6×3	（E19）
A	EM-IE1.6×3	（E19）
	EM-CPEE0.9-1P	（E19）
B	EM-IE2.0×3	（E19）
	EM-CPEE0.9-1P	（E19）
n	EM-IE1.6×n	（2種金属線ぴ）

2）　ケーブルころがし配線において壁内への立上げ・引下げ及び貫通部については保護管を使用すること。

3）　防火区画（令114条区画を含む）を貫通する箇所については、防火区画貫通処理（国土交通大臣認定工法）施すこと。

4）　プルボックスのサイズおよび仕様は下記による。
図示表現：W×D×H 仕様（筐記なし＝鋼板製サビ止 WP＝SUS製防水型）
例：332WP ＝ W300×D300×H200（SUS製防水型）
（ただし、111は150×150×100とする。）

5）　パターン・グループ設定器（アドレス設定機能付）を1台納入のこと。

6）　照明制御用設定・操作兼用リモコンを1台納入のこと。

株式会社
寺田　大塚　小林　計画同人

一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第11279号
TEL 045-222-7686

管理建築士　寺田芳朗
一級建築士 132871号

（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設建設（電気設備）工事

電灯設備　ピット配線図

ARC　P&D-DRA　寺田　小林・中野　松村
STR　EQU-MEQU-E　山口　長嶋　松本　安藤　上野

0123
A3：1/200
A1：1/100

E15