令和６年度
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料

年度	令和６年度
施設名	茅ヶ崎市環境事業センター
所在	神奈川県茅ケ崎市萩園８３６

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（イ）に関する資料

炉名	廃棄物の種類	単位	令和６年度												
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計
１号炉	可燃性 一般廃棄物	t	479.36	休止中	1472.13	1334.22	休止中	2865.39	3441.69	701.18	休止中				
２号炉	可燃性 一般廃棄物	t	3422.00	3256.66	611.69	837.38	3502.93	2831.69	1536.75	3445.44	3529.65				
３号炉	可燃性 一般廃棄物	t	591.42	3249.69	2185.46	3105.89	1575.73	休止中	休止中	休止中	1469.12				
合計			4492.78	6506.35	4269.28	5277.49	5078.66	5697.08	4978.44	4146.62	4998.77				

２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ロ）に関する資料

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	956	休止中	917	924	休止中	917	928	921	休止中				800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	休止中	185	185	休止中	185	185	185	休止中				200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	2	休止中	4	3	休止中	4	5	5	休止中				100以下

【２号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	944	913	928	918	922	915	916	933	948				800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	185	185	185	185	185	185	185	185				200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	6	6	5	5	5	6	5	6	7				100以下

【３号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	914	910	937	937	927	休止中	休止中	休止中	935				800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	185	185	185	185	休止中	休止中	休止中	185				200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	5	4	3	2	2	休止中	休止中	休止中	5				100以下

３．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ハ）に関する資料

【令和６年度ばいじん除去の実施年月日記録表】

実施年月日	実施場所	
	燃焼ガス冷却設備	排ガス処理設備
R6.4.8	１号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R6.4.9	１号火格子上、下ホッパーシュート、火格子下ダンパ	１号調温塔上部、下部
R6.4.10	１号火格子上下、ホッパーシュート	１号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R6.6.10	２号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R6.6.11	２号火格子上、火格子下ホッパーシュート	２号調温塔上部、下部
R6.6.12	２号火格子上下、ホッパーシュート	２号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R6.8.19	３号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R6.8.20	３号火格子上、火格子下ホッパーシュート	３号調温塔上部、下部
R6.8.21		３号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R6.10.7	２号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R6.10.8	２号火格子上、火格子下ホッパーシュート	２号調温塔上部、下部
R6.10.9	２号火格子上下、ホッパーシュート	２号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R6.11.11	１号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R6.11.12	１号火格子上、火格子下ホッパーシュート	１号調温塔上部、下部
R6.11.13		１号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ

４．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ニ）に関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		１号炉煙突内												
排ガス採取日					7月9日		9月24日							
測定結果の得られた日					8月2日		10月17日							
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N				0.0012		0.0012							1以下

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		２号炉煙突内												
排ガス採取日						8月24日			11月26日					
測定結果の得られた日						9月24日			12月18日					
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N					0.00080			0.00030					1以下

【３号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		３号炉煙突内												
排ガス採取日														
測定結果の得られた日														
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N													1以下

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		１号炉煙突内												
排ガス採取日				6月25日			9月10日	10月1日	11月5日					
測定結果の得られた日				7月11日			9月20日	10月11日	11月20日					
ばい煙量	m3N/h			23,500			25300	23,400	23,600					－
塩化水素濃度	mg/m3N			5.8			7.8	2.6	2.9					700
窒素酸化物濃度	ppm			34			31	30	30					250
硫黄酸化物排出量	m3N/h			0.16			0.18	0.066	0.050					5.6
ばいじん濃度	g/m3N			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001					0.08
水銀濃度	μg/m3N			2.5			－	－	0.31					50

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		２号炉煙突内												
排ガス採取日		4月16日	5月7日			8月20日	9月17日		11月12日	12月10日				
測定結果の得られた日		5月1日	5月21日			9月3日	9月30日		11月28日	12月23日				
ばい煙量	m3N/h	25,200	25,100			25,700	25,300		23,600	22,700				－
塩化水素濃度	mg/m3N	27	7.2			15	3.6		2.7	5.8				700
窒素酸化物濃度	ppm	27	34			30	32		30	33				250
硫黄酸化物排出量	m3N/h	0.30	0.15			0.18	0.081		0.042	0.089				5.6
ばいじん濃度	g/m3N	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001				0.08
水銀濃度	μg/m3N	2.7	－			－	－		－	0.87				50

【３号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和６年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		３号炉煙突内												
排ガス採取日			5月21日	6月4日	7月16日	8月6日								
測定結果の得られた日			6月3日	6月14日	7月25日	8月21日								
ばい煙量	m3N/h		25,400	25,000	22,500	26,400								－
塩化水素濃度	mg/m3N		8.0	5.2	9.2	7.4								700
窒素酸化物濃度	ppm		28	33	26	31								250
硫黄酸化物排出量	m3N/h		0.17	0.14	0.34	0.21								5.6
ばいじん濃度	g/m3N		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								0.08
水銀濃度	μg/m3N		0.92	－	－	－								50