令和７年度
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料

年度	令和７年度
施設名	茅ヶ崎市環境事業センター
所在	神奈川県茅ケ崎市萩園８３６

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（イ）に関する資料

炉名	廃棄物の種類	単位	令和７年度												
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計
１号炉	可燃性 一般廃棄物	t	休止中	休止中											
２号炉	可燃性 一般廃棄物	t	951.89	3587.61											
３号炉	可燃性 一般廃棄物	t	3418.88	3155.28											
合計			4370.77	6742.89											

２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ロ）に関する資料

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	休止中	休止中											800以上
バグフィルター入口温度	℃	休止中	休止中											200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	休止中	休止中											100以下

【２号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	928	926											800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	185											200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	5	4											100以下

【３号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	942	934											800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	185											200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	2	1											100以下

３．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ハ）に関する資料

【令和７年度ばいじん除去の実施年月日記録表】

実施年月日	実施場所	
	燃焼ガス冷却設備	排ガス処理設備
R7.4.14	１号炉壁、火格子上、火格子下	
R7.4.15	１号火格子上、火格子下	１号調温塔上部、下部
R7.4.16	１号火格子上下、ホッパーシュート	１号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ

４．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ニ）に関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		１号炉煙突内												
排ガス採取日														
測定結果の得られた日														
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N													1以下

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		２号炉煙突内												
排ガス採取日														
測定結果の得られた日														
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N													1以下

【３号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		３号炉煙突内												
排ガス採取日														
測定結果の得られた日														
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N													1以下

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		１号炉煙突内												
排ガス採取日														
測定結果の得られた日														
ばい煙量	m3N/h													－
塩化水素濃度	mg/m3N													700
窒素酸化物濃度	ppm													250
硫黄酸化物排出量	m3N/h													5.6
ばいじん濃度	g/m3N													0.08
水銀濃度	μg/m3N													50

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		２号炉煙突内												
排ガス採取日														
測定結果の得られた日														
ばい煙量	m3N/h													－
塩化水素濃度	mg/m3N													700
窒素酸化物濃度	ppm													250
硫黄酸化物排出量	m3N/h													5.6
ばいじん濃度	g/m3N													0.08
水銀濃度	μg/m3N													50

【３号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和７年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		３号炉煙突内												
排ガス採取日		4月15日												
測定結果の得られた日		4月24日												
ばい煙量	m3N/h	23,800												－
塩化水素濃度	mg/m3N	8.1												700
窒素酸化物濃度	ppm	27												250
硫黄酸化物排出量	m3N/h	0.15												5.6
ばいじん濃度	g/m3N	＜0.001												0.08
水銀濃度	μg/m3N	3.2												50