令和８年度
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の４に基づく
一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料

年度	令和８年度
施設名	茅ヶ崎市環境事業センター
所在	神奈川県茅ケ崎市萩園８３６

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（イ）に関する資料

炉名	廃棄物の種類	単位	令和８年度												
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計
１号炉	可燃性一般廃棄物	t	952.09	休止中	1096.04	3364.27	3331.01	250.86							
２号炉	可燃性一般廃棄物	t	272.07	3267.05	955.20	383.46	2655.57	3313.33							
３号炉	可燃性一般廃棄物	t	3438.54	3266.77	2383.10	1707.68	休止中	1696.58							
合計			4662.70	6533.82	4434.34	5455.41	5986.58	5260.77							

２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ロ）に関する資料

【１号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	932	休止中	918	936	927	927							800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	休止中	185	185	185	185							200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	2	休止中	4	3	3	3							100以下

【２号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	918	908	915	902	909	915							800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	185	185	185	185	185							200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	7	7	8	9	6	6							100以下

【３号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
炉内温度	℃	934	921	924	926	休止中	917							800以上
バグフィルター入口温度	℃	185	185	185	185	休止中	185							200以下
煙突入口CO濃度	ｐｐｍ	3	3	3	3	休止中	3							100以下

３．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ハ）に関する資料

【令和８年度ばいじん除去の実施年月日記録表】

実施年月日	実施場所	
	燃焼ガス冷却設備	排ガス処理設備
R8.4.13	１号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R8.4.14	１号火格子上、火格子下ホッパーシュート	１号調温塔上部、下部
R8.4.15	１号火格子上、火格子下、火格子下ホッパーシュート	１号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R8.6.15	２号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R8.6.16	２号火格子上、火格子下ホッパーシュート	２号調温塔上部、下部
R8.6.17		２号調温塔底部、調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R8.7.20	３号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	３号調温塔上部、下部
R8.7.21	３号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	３号調温塔上部、下部
R8.7.22		３号調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ
R8.9.8	１号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	
R8.9.9	１号炉壁、火格子上、火格子下ホッパーシュート	１号調温塔上部、下部
R8.9.10		１号調温塔出口ダンパ、バグフィルター入口A・Bダンパ

４．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の７第１号の（ニ）に関する資料

【１号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		１号炉煙突内												
排ガス採取日					7月14日									
測定結果の得られた日					8月6日									
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N				0.0024									1以下

【２号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		２号炉煙突内												
排ガス採取日						8月4日								
測定結果の得られた日						9月9日								
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N					0.0044								1以下

【３号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		３号炉煙突内												
排ガス採取日				6月30日										
測定結果の得られた日				7月27日										
ダイオキシン濃度	ng-TEQ/m3N			0.0017										1以下

【１号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		１号炉煙突内												
排ガス採取日		4月7日		6月23日		8月18日								
測定結果の得られた日		4月22日		7月2日		8月31日								
ばい煙量	m3N/h	24,600		23,900		23,300								－
塩化水素濃度	mg/m3N	8.9		6.7		5.0								700
窒素酸化物濃度	ppm	28		8		23								250
硫黄酸化物排出量	m3N/h	0.11		0.16		0.13								5.6
ばいじん濃度	g/m3N	<0.001		<0.001		<0.001								0.08
水銀濃度	μg/m3N	2.0		－		－								50

【２号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		２号炉煙突内												
排ガス採取日			5月19日	6月2日		8月25日	9月1日							
測定結果の得られた日			6月2日	6月16日		9月3日	9月14日							
ばい煙量	m3N/h		26,800	23,700		24,900	25,500							－
塩化水素濃度	mg/m3N		5.5	4.2		4.2	7.2							700
窒素酸化物濃度	ppm		26	27		28	28							250
硫黄酸化物排出量	m3N/h		0.067	0.055		0.072	0.17							5.6
ばいじん濃度	g/m3N		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001							0.08
水銀濃度	μg/m3N		4.5	－		－	－							50

【３号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	令和８年度												基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガス測定位置		３号炉煙突内												
排ガス採取日			5月26日		7月7日		9月29日							
測定結果の得られた日			6月10日		7月17日		10月13日							
ばい煙量	m3N/h		25,200		23,000		25,100							－
塩化水素濃度	mg/m3N		4.3		7.4		5.6							700
窒素酸化物濃度	ppm		33		30		31							250
硫黄酸化物排出量	m3N/h		0.12		0.17		0.090							5.6
ばいじん濃度	g/m3N		<0.001		<0.001		<0.001							0.08
水銀濃度	μg/m3N		－		－		1.7							50