堤一般廃物最終処分場周辺地下水水質測定結果（令和8年度）

試料採取日	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日						基準値	単位
結果が得られた日	4月17日	5月25日	6月16日	7月24日	8月20日	9月15日	10月21日							
測定項目	**測定結果**													
塩化物イオン	92	76	69	50	51	54	41						－	mg/L
電気伝導率	960	850	810	720	680	640	620						－	μS/cm
カドミウム	－	－	－	<0.001	－	－	－						0.003以下	mg/L
全シアン	－	－	－	不検出	－	－	－						検出されないこと	mg/L
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						0.01以下	mg/L
六価クロム	－	－	－	<0.02	－	－	－						0.02以下	mg/L
砒素	－	－	－	<0.005	－	－	－						0.01以下	mg/L
総水銀	－	－	－	<0.0005	－	－	－						0.0005以下	mg/L
アルキル水銀	－	－	－	不検出	－	－	－						検出されないこと	mg/L
ポリ塩化ビフェニル	－	－	－	不検出	－	－	－						検出されないこと	mg/L
ジクロロメタン	－	－	－	<0.002	－	－	－						0.02以下	mg/L
四塩化炭素	－	－	－	<0.0002	－	－	－						0.002以下	mg/L
クロロエチレン	－	－	－	<0.0002	－	－	－						0.06未満	mg/L
1.2-ジクロロエタン	－	－	－	<0.0004	－	－	－						0.004以下	mg/L
1.1-ジクロロエチレン	－	－	－	<0.001	－	－	－						0.02以下	mg/L
1.2-ジクロロエチレン	－	－	－	<0.004	－	－	－						0.04以下	mg/L
1.1.1-トリクロロエタン	－	－	－	<0.0005	－	－	－						1以下	mg/L
1.1.2-トリクロロエタン	－	－	－	<0.0006	－	－	－						0.006以下	mg/L
トリクロロエチレン	－	－	－	<0.001	－	－	－						0.03以下	mg/L
テトラクロロエチレン	－	－	－	<0.001	－	－	－						0.01以下	mg/L
1.3-ジクロロプロペン	－	－	－	<0.0002	－	－	－						0.002以下	mg/L
チウラム	－	－	－	<0.0006	－	－	－						0.006以下	mg/L
シマジン	－	－	－	<0.0003	－	－	－						0.003以下	mg/L
チオベンカルブ	－	－	－	<0.002	－	－	－						0.02以下	mg/L
ベンゼン	－	－	－	<0.001	－	－	－						0.01以下	mg/L
セレン	－	－	－	<0.002	－	－	－						0.01以下	mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.6	2.2	2.9	2.0	2.7	2.7	1.6						10以下	mg/L
ふっ素	－	－	－	<0.08	－	－	－						0.8以下	mg/L
ほう素	－	－	－	0.21	－	－	－						1以下	mg/L
1.4-ジオキサン	－	－	－	<0.005	－	－	－						0.05以下	2.5
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

＊　＜印は、その値未満で検出されなかったことを示す。

堤一般廃物最終処分場　浸出液処理施設　放流水水質測定結果（令和8年度）

試料採取日	4月16日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日						基準値	単位
結果が得られた日	4月30日	5月28日	6月18日	7月16日	8月21日	9月16日	10月16日							
測定項目	**測定結果**													
水素イオン濃度（pH）	6.4	6.2	6.4	6.2	6.2	6.4	6.2						5～9	－
生物化学的酸素要求量（BOD）	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1						600	mg/L
化学的酸素要求量（COD）	5	5	6	4	7	6	6						－	mg/L
浮遊物質量（SS）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						600	mg/L
水温	17.8	17.8	20.0	21.2	25.1	24.8	21.4						45	℃
大腸菌数	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	CFU/mL
シアン化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						1	mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						0.03	mg/L
鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1	mg/L
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.005	mg/L
有機燐化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						0.2	mg/L
砒素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1	mg/L
六価クロム化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						0.5	mg/L
燐含有量	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						32	mg/L
窒素含有量	4.5	6.8	7.7	5.1	8.5	7.3	7.2						240	mg/L
亜鉛及びその化合物	0.26	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05						1	mg/L
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと	mg/L
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.003	mg/L
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						5	mg/L
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 （動植物油脂類含有量）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						30	mg/L
フェノール類	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						0.5	mg/L
銅及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						1	mg/L
鉄及びその化合物	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2						3	mg/L
マンガン及びその化合物	<0.05	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.11						1	mg/L
クロム及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						2	mg/L
ニッケル及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						1	mg/L
ふっ素及びその化合物	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						8	mg/L
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.1	mg/L
テトラクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.1	mg/L
ほう素及びその化合物	0.67	0.81	0.85	0.70	1.0	0.99	0.90						10	mg/L
アンモニア性窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2.2	0.2	0.2						－	mg/L
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						－	mg/L
硝酸性窒素	3.9	5.8	5.3	4.4	3.6	6.9	5.1						－	mg/L
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素含有量	3.9	5.8	5.3	4.4	5.8	7.1	5.3						380	mg/L
塩化物イオン	55	55	62	38	92	87	81						－	mg/L
カルシウム	34	40	38	48	44	46	49						－	mg/L
沃素消費量	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5						220	mg/L
アルミニウム	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						－	mg/L
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	<0.05	－	－						0.5	mg/L
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

＊1　基準値は、下水道法による。
＊2　＜印は、その値未満で検出されなかったことを示す。

堤一般廃物最終処分場ダイオキシン類測定結果（令和8年度）

	試料採取日	結果が得られた日	測定結果	基準値	判定
地下水（遮水シート下）				1 pg-TEQ/L （環境基準）	
放流水				10 pg-TEQ/L （排出基準）	

※測定は1月に行う予定です。