

# 大黒橋（小出川）



## 令和7年度結果

赤字は基準超過

	pH	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	DO(mg/L)
7年 5月	6.9	1.5	2.5	<1	7.6
7月	7.6	2.0	3.3	1	7.4
9月	7.2	1.5	3.6	9	7.7
11月	7.0	3.1	4.5	10	9.1
8年 1月	7.7	3.1	4.3	3	8.0
3月					
環境基準	6.5以上 8.5以下	3以下		25以下	5以上