

(表)

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票

部課等名 消防本部予防課

番号 6

許認可等の内容		危険物施設の完成検査前検査
根拠法令及び条項		消防法第11条の2第1項
審査基準	関係条項	
	基準 (未設定の場合はその理由)	<p>完成検査前検査は、消防法第11条の2第1項により、「法第10条第4項の技術上の基準に適合しているか」否かを検査するものである。</p> <p>なお、法第10条第4項の技術上の基準については、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」及び「危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示」の関係規定並びに消防庁から示された運用基準及び行政実例の通知を参考とし判断する。</p> <p>(消防庁から示された運用基準及び行政実例を裏面記載)</p>
	参考事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐条解説消防法 ・ 危険物規制質疑応答集 ・ 危険物関係法令実例集
	設定等年月日	平成6年10月1日設定 (平成15年10月1日最終変更)
標準処理期間	標準処理期間 (未設定の場合はその理由)	<p>5日</p> <p>検査完了後に交付するタンク検査済証の交付については、完成検査前検査日の翌日とする。</p>
	設定等年月日	平成6年10月1日設定 (平成15年10月1日最終変更)

(裏)

審 査 基 準	基 準	<ul style="list-style-type: none">・移動タンク貯蔵所の規制について (昭和37年12月4日自消丙予発131号)・移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する運用指針について (昭和48年3月12日消防予第45号)・危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について (昭和52年3月30日消防危第56号)・杭又はリングを用いた特定屋外タンクの基礎及び地盤に関する運用指針について (昭和57年2月22日消防危第17号)・製造所及び一般取扱所における危険物を取り扱うタンクの範囲について (昭和58年3月9日消防危第21号)・海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の規制に関する運用基準について (平成元年4月10日消防危第33号)・積載式移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針について (平成2年6月28日消防危第76号)・鋼製二重殻タンクに係る規定の運用について (平成3年4月30日消防危第37号)・国際輸送用積載式移動タンクに係る規定の運用について (平成4年6月18日消防危第53号)・積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準について (平成4年6月18日消防危第54号)・強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用について (平成5年9月2日消防危第66号)・国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準の一部改正について (平成7年3月10日消防危第21号)・強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用について (平成7年3月28日消防危第28号)・「鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの取扱いについて」の一部改正について (平成7年11月10日消防危第151号)・「強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用について」の一部改正について (平成8年10月18日消防危第128号)・強化プラスチック製二重殻タンクの取扱いについて (平成8年10月18日消防危第129号)・屋外タンク貯蔵所等のタンク本体の変更に係る溶接工事の手続きに関する運用について (平成9年3月26日消防危第36号)・特定屋外タンク貯蔵所における緊急遮断弁に係る運用について (平成10年3月20日消防危第31号)・危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所に貯蔵する場合の運用について (平成10年3月27日消防危第36号)
------------------	--------	---

		<ul style="list-style-type: none">・浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設置する屋根構造物の取扱いについて (平成 10 年 11 月 5 日消防危第 95 号)・準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術上の運用基準等に関する運用について (平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号)・海外で製作された液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査について (平成 13 年 3 月 23 日消防危第 35 号)・タンク内容積の計算方法について (平成 13 年 3 月 30 日消防危第 42 号)・可燃性蒸気流入防止構造等の基準について (平成 13 年 3 月 29 日消防危第 43 号)・「国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する指針について」の一部改正について (平成 13 年 4 月 9 日消防危第 50 号)・「移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針について」の一部改正について (平成 13 年 4 月 11 日消防危第 51 号)・連続板厚測定方法による特定屋外貯蔵タンク底部の板厚測定に関する運用について (平成 14 年 1 月 22 日消防危第 17 号)
--	--	---