











































凡例・記号				凡例・記号				注記	
記号	名称	備考		記号	名称	備考			
	複合受信機	注記参照			自動閉鎖装置	防火戸		1. 特記なきは下記とする。(二重天井内ケーブルところがし)	
	非常放送アンプ				制御番号	防火戸		EM-AEO 9-2C (PF16)	
	機器収容箱		収容 埋込型		自動閉鎖装置	遮壁		EM-HP1 2-2C (PF16)	
	機器収容箱		収容 消火栓監視型		制御番号	遮壁		EM-HP1 2-3C (PF16)	
	機器収容箱		収容 屋外埋込型		自動閉鎖装置	防煙スクリーン		EM-HP1 9-2C (PF16)	
	発信機	P型1線 DC30V 3A			制御番号	防煙スクリーン		EM-HP1 9-4C (PF16)	
	表示灯	AC/DC24V 9mA							
	火災通報装置	AC100V			ストロボライト付警報装置	AC100V			
	火災通報専用電話機				アラーム弁	スプリンクラー		4. 煙感知器用点検口 (EV昇降路用) の設置において、以下の工事区分はEV工事とする。	
	外部連動停止スイッチ				放出区域番号	スプリンクラー		・EV連動停止用スイッチ (スイッチ、取付け、結線、試験)	
								・注意喚起シール (シール、貼り付け)	
	光電式スポット型感知器	2種 露出型			電動ブラインド制御装置			5. 複合受信機は、P型1線40回線 (火報20回線+兼用20回線) とし、仕様は下記に	
	光電式スポット型感知器	2種 点検口付			受電電装置			よるものとする。	
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	自動試験対応型		補助加圧ポンプ			・表示部 地図表示: 地図式(A43-7) 1/4L ED方式	
	差動式スポット型感知器	2種 露出型			制御部	機械室側壁		・地図上のEDは、建物の形状に合わせ任意の場所に配置可能	
	差動式スポット型感知器	2種 防水・自己保持型			制御部	オートドア		・地図表示部は、2次元タイプと、3次元タイプで選択可能	
	定温式スポット型感知器	特種 60℃ 防水・自己保持型			制御部	E/V		液晶表示: 感知器番号表示、部屋番号表示 (英数字1桁、7文字)	
	定温式スポット型感知器	1種 70℃ 防水・自己保持型			移転部	スプリンクラー 移転部組込		警報表示: 5回線 (標準装備)	
	光電式スポット型感知器	3種 露出型			終端抵抗			・主音響 警報音+音声 (発報時、発報回線メッセージ)	
	危害防止用連動中継器	シャッター用	建築工事		警報区域番号			・自動試験機能付	
	電子ブザー	DC24V			警戒区域境界線			・音声ガイダンス機能付	
	制御番号	シャッター			配管配線				
					配管配線	立上り引下げ			

