

茅ヶ崎市 上下水道耐震化計画(上下水道)

茅ヶ崎市 下水道河川部 下水河川建設課

策定 令和 7 年 1 月

1 目標

茅ヶ崎市では、水道事業者である神奈川県企業庁と調整を図り、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、対策が必要な避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、今後、概ね20年間で耐震化を完了することを目指す。このうち令和7年度から令和11年度の5年間では、特に被災すると、救護活動および復旧活動に極めて大きな影響を及ぼすことになる病院および防災拠点等（10施設）に接続する上下水道管路等の耐震化を実施することを目指す。なお、社会情勢の変化に伴い、随時、重要施設数については更新していく。

2 計画期間

令和7年4月～令和12年3月

3 下水道処理区域内における避難所等の重要施設の設定(上下水道共通)

区分	下水道処理区域内における避難所等の重要施設(上下水道共通)	
	施設数	施設名称
対象全施設数	39	茅ヶ崎市立病院、湘南東部総合病院、茅ヶ崎徳洲会病院、茅ヶ崎中央病院、茅ヶ崎セントラルクリニック、茅ヶ崎市役所・消防本部、茅ヶ崎消防署、茅ヶ崎市環境事業センター、茅ヶ崎市総合体育館、第一中学校、鶴嶺中学校、松林中学校、西浜中学校、松浪中学校、梅田中学校、鶴が台中学校、浜須賀中学校、中島中学校、円蔵中学校、萩園中学校、地域医療センター、茅ヶ崎小学校、鶴嶺小学校、松林小学校、西浜小学校、松浪小学校、梅田小学校、香川小学校、浜須賀小学校、鶴が台小学校、柳島小学校、小和田小学校、円蔵小学校、今宿小学校、室田小学校、東海岸小学校、浜之郷小学校、緑が浜小学校、汐見台小学校
本計画対象施設	9	茅ヶ崎市立病院、湘南東部総合病院、茅ヶ崎徳洲会病院、茅ヶ崎中央病院、茅ヶ崎セントラルクリニック、茅ヶ崎市役所・消防本部、茅ヶ崎消防署、茅ヶ崎市環境事業センター、茅ヶ崎市総合体育館
上下水道管路等の耐震性能確保済みの施設数 (令和5年度末時点)	0	
上下水道管路等の耐震性能確保の目標施設数 (令和11年度末迄)	6	茅ヶ崎市立病院、湘南東部総合病院、茅ヶ崎徳洲会病院、茅ヶ崎中央病院、茅ヶ崎セントラルクリニック、茅ヶ崎市役所・消防本部

4 下水道処理区域外における避難所等の重要施設の設定(上下水道共通)

区分	下水道処理区域内における避難所等の重要施設	
	施設数	施設名称
対象全施設数	4	茅ヶ崎新北陵病院、北陽中学校、赤羽根中学校、小出小学校
本計画対象施設	1	茅ヶ崎新北陵病院
水道管路等の耐震性能確保済みの施設数 (令和5年度末時点)	0	
水道管路等の耐震性能確保の目標施設数 (令和11年度末迄)	0	

5 避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化

(1) 避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路

	管路延長(km)	耐震化率(%)
対象全延長	36.7	
耐震性能確保済みの延長(令和5年度末時点)	4.0	11
耐震性能確保の目標延長(令和11年度末迄)	14.6	39

(2) 避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路の途中にあるポンプ場の箇所数

	ポンプ場の箇所数 (箇所)	耐震化率(%)
対象全箇所数	0	
耐震性能確保済みの箇所数(令和5年度末時点)		
耐震性能確保の目標箇所数(令和11年度末迄)		